



證書編號：L2468-170802

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認 證 證 書

茲證明

聯發電機股份有限公司

聯發測試實驗室

桃園市龍潭區高平里中豐路高平段 10 巷 31 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2005

認 證 編 號：2468

初 次 認 證 日 期：一 百 年 十 一 月 二 日

認 證 有 效 期 間：一 百 零 六 年 十 一 月 十 七 日 至 一 百 零 九 年 十 一 月 十 六 日 止

認 證 範 圍：測 試 領 域，如 續 頁

董事長

王聰麟

中華民國一百零六年八月二日



證書編號：L2468-170802

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2468

實驗室主管：張治平

■ 31.08 電力設備

高壓配電盤

E006

- 1.構造檢查
- 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- 3.主回路電阻測量
- 4.機構動作試驗
- 5.配線之確認及電氣動作試驗(操作裝置試驗)

CNS 3990(84年版)

CNS 3991(84年版)

CNS 15156-200(100年版)

IEC 62271-1(2007)

IEC 62271-200(2003)

1  $\phi$ , 36 kV Max, 1250 A Max. 60 Hz

3  $\phi$ , 24 kV Max, 1250 A Max. 60 Hz

報告簽署人：張治平

■ 31.12 電力設備

低壓分電盤(箱)

E007

- 1.構造檢查
- 2.絕緣電阻試驗
- 3.耐電壓試驗

CNS 9100

CNS 3988

1  $\phi$ , 額定電壓 600V 以下, 額定電流 600A

頻率 60Hz

3  $\phi$ , 額定電壓 600V 以下, 額定電流 600A

頻率 60Hz

報告簽署人：張治平



證書編號：L2468-170802

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

31.12 電力設備

低壓配電盤

E007

- 1.構造檢查
- 2.機構動作試驗
- 3.程序試驗
- 4.耐電壓試驗

CNS 13542

CNS 13543

CNS 3989

IEC 61439-1

1  $\phi$ , 額定電壓 600V 以下, 額定電流 5000A

頻率 60Hz

3  $\phi$ , 額定電壓 600V 以下, 額定電流 5000A

頻率 60Hz

報告簽署人: 張治平

(以下空白)