



財團法人

台灣大電力研究試驗中心

Taiwan Electric Research & Testing Center

照明實驗室

報告編號：IPT20110024

## 鐵箱外殼防塵、防水 (IP) 保護等級試驗報告

委試單位：聯發電機股份有限公司

委試單位地址：新北市汐止區大同路一段 337 巷 16 弄 23 號 1 樓

製造廠商：聯發電機股份有限公司

製造廠商地址：新北市汐止區大同路一段 337 巷 16 弄 23 號 1 樓

產品名稱：鐵箱

型號/商標：HV24-I54-CB-S-G / -

外觀尺寸：長 2350mm×寬 1200mm×深 2020mm(原尺寸)

長 600mm×寬 300mm×深 500mm(縮小尺寸)

根據標準：CNS 14165

取樣程序：廠商自送

收件日期：100 年 2 月 22 日

測試日期：100 年 2 月 24 日~100 年 2 月 24 日

測試人員：陳勝興

測試結果：鐵箱(型號：HV24-I54-CB-S-G)外殼符合 IP54 等級，測試結果參考第 2 頁。

備註：測試樣品尺寸依 CNS14165 第 11.2 節規定，依原比例(長 2350mm×寬 1200mm×深 2020mm)縮小尺寸(長 600mm×寬 300mm×深 500mm)進行測試。

報告簽署人：\_\_\_\_\_

