



證書號碼：10103008960-1 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 聯發電機股份有限公司桃園廠

(地址：桃園市龍潭區高平里中豐路高平段 10 巷 31 號 1、2 樓)

申請高壓用電設備原製造廠家認可展延及變更，
業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」
第 401 條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：101 年 9 月 10 日

認可有效期間：108 年 9 月 5 日至 111 年 9 月 9 日

(本登記證應於期限屆滿前 6 個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁，本次認可變更事項自核證日起生效。

備註：1.本認可登記證初次認可日期 101 年 9 月 10 日，有效期限至 108 年 9 月 9 日。

2.第 1 次展延認可日期 108 年 9 月 10 日，有效期限展延 3 年至 111 年 9 月 9 日。

部 長 沈 榮 津

中 華 民 國 1 0 8 年 9 月 5 日 換 發



證書號碼：10103008960-1 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

(一)產品類別及規格：1 Φ , 36 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz ;
3 Φ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.構造檢查
- 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- 3.主回路電阻量測
- 4.機構動作試驗
- 5.配線之確認及電氣動作試驗


試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：

變更前	變更後
CNS 3990(84)	CNS 3990(84)
CNS 3991(84)	CNS 3991(84)
CNS 15156-200(100)	
IEC 62271-1(2007)	
IEC 62271-200(2003)	

報告簽署人：張治平

其他註記事項：無



證書號碼：10103008960-1 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

(二)產品類別及規格：

變更前	變更後
1 Φ , 36 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz ; 3 Φ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz	3 Φ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.構造檢查
- 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- 3.主回路電阻量測
- 4.機構動作試驗
- 5.配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：

變更前	變更後
CNS 3990(84) CNS 3991(84) CNS 15156-200(100) IEC 62271-1(2007) IEC 62271-200(2003)	CNS 15156-200(100) IEC 62271-1(2007) IEC 62271-200(2003)

報告簽署人：張治平

其他註記事項：無

(以下空白)